



NOTA:

Todas las medidas deberán ser verificadas y/o ajustadas a las condiciones reales del terreno, se recomienda hacer apiques para la localización exacta de la tubería de empalme.

La tubería se instalará a 1 m del andén a una profundidad de 0,75m a 1,00m para tránsito peatonal o vehicular respectivamente.

Los anclajes para tubería de Ø12" y Ø16" varían en dimensiones de bloque de concreto, el refuerzo se mantiene con las mismas especificaciones, para el anclaje de tubería de Ø18" se deberá adicionar el refuerzo necesario para dar cumplimiento a la separación máxima.

El plano contiene imágenes esquemáticas del sistema de bombas, para una mayor detalle se recomienda remitirse a los planos mecánicos del sistema.

