

CONTROL Y VISUALIZACIÓN
EN PPAP VILLA MARÍA

ENLACE
EXISTENTE

TANQUE ELEVADO
CASANOVA

BOMBEO DE POZO
PROFUNDO EN LA PPAP
VILLA MARÍA

MACROMEDIDOR X 1

VARIADOR X 1

TRANSMISOR DE
PRESIÓN X 1

SONDA
HIDROSTÁTICA X 1

CONVENCIONES	
SEÑAL 4 A 20 mA	
SEÑAL MODBUS RTU	
SEÑAL MODBUS TCP SCADA	
SEÑAL RADIO ENLACE	
SEÑAL DIGITAL	

ENLACE
EXISTENTE

TANQUE ELEVADO
LA LUCILA

BOMBEO CON EQUIPOS
SUMERGIBLES EN LA PPAP
VILLA MARÍA

INTERRUPTORES
DE NIVEL X 2

MACROMEDIDOR X 1

VARIADOR X 3

TRANSMISOR DE
PRESIÓN X 4

SONDA
HIDROSTÁTICA
X 1

PT100 X 3

BOMBEO CON EQUIPOS
SUPERFICIE EN LA LUCILA II

INTERRUPTORES
DE NIVEL X 2

MACROMEDIDOR X 1

VARIADOR X 3

TRANSMISOR DE
PRESIÓN X 7

SONDA
HIDROSTÁTICA
X 1

PT100 X 3

Aguas de Urabá
AGUAS DE URABÁ S.A. E.S.P.

OPERACIONES Y MANTENIMIENTO
ÁREA ELECTROMECÁNICA

COMUNICACIONES Y TRANSMISIÓN DE SEÑALES Y DATOS SISTEMA LUCILA

MUNICIPIO DE TURBO

LUCILA COMUNICACIONES