

NOTA:

Todas las medidas deberán ser verificadas y/o ajustadas a las condiciones reales del terreno, se recomienda hacer apiques para la localización exacta de la tubería de empalme.

El plano contiene imágenes esquemáticas del sistema de bombas, para una mayor detalle se recomienda remitirse a los planos mecánicos del sistema.

La valvula mariposa de Ø4" HD, se instalara sin rueda de manejo con tapa valvula tipo chorote, con las especificaciones de la norma NEGC 707

Todas la cajas domiciliarias tendrán dimensiones de 50x50 cm ver NEGC 815.

la caja de la valvula mariposa de Ø12" HD tendrán una parrilla de refuerzo Ø1/2" en dos direcciones con espaciado de 0,15 cm con concreto de 21 MPA. Las cajas domiciliarias para aguas residuales podrán ser fundidades aplicando el mismo refuerzo y concreto mencionado anteriormente.

VISTA PLANTA – NIVELES DE RED SANITARIA
ESC: 1_50

