



CONVENCIONES:

- ⊙ Contador de energía del usuario
- Cajas según normas RS3-015, RS3-016 ó RS3-031 a criterio del diseñador
- - - Canalización de 1 tubo Ø3" PVC tipo DB-60 (ducto telefónico y eléctrico)
- - - Canalización de 1 tubo Ø1" PVC tipo II grado I alto impacto
- Nuevo Conduit

NOTA:

1. Para los Edificios de Propiedad Horizontal o Condominios y, en general, para las unidades inmobiliarias cerradas, el diámetro de la tubería o ducto se calculará con base en la cantidad y calibre de los conductores utilizados.
2. Las derivaciones secundarias de una caja subterránea no debe ser superior a 6.

PRIMERA EDICIÓN:
JUNIO - 1983

DIBUJÓ:
CENTRO DE INFORMACIÓN REDES ENERGÍA

APROBÓ:
SUBGERENCIA REDES DISTRIBUCIÓN

ÚLTIMA PUBLICACIÓN:
AGOSTO - 2004

REVISÓ:
ÁREA INGENIERÍA DISTRIBUCIÓN

Página 1 de 1