




SIN ESCALA



- Para $H < 0.25\text{m}$ la caja no tendrá tubo ni tapón
- Para $H > 0.25\text{m}$ la caja será como se muestra en el esquema
- Las dimensiones indicadas son dadas en metros



- Para las cajas de las acometidas se utiliza:
- Bloque de concreto de 0,10x0,20x0,40m y mortero 1:2
- Altura libre entre parte superior del medidor y la tapa de 0,10m máximo, todas las medidas están en metros
- La caja debe tener una longitud suficiente para que la llave de corte y la llave de contención queden dentro de ella y 10cm mas.

ACOMETICA DE ACUEDUCTO

SIN ESCALA



– Dimensiones en metros (m)



SIN ESCALA



DE CONEXIONES DOMICILIARIAS
SIN ESCALA

PLANO FIRMADO VÁLIDO PARA CONSTRUCCIÓN

AGUAS DE URABÁ S.A. E.S.P.

NOMBRE		FIRMA
DISEÑO:	Rafael Torres Montes	
DIBUJO:	Valentina Toro Trujillo	
REVISÓ:	Wbeimar Garro Arias	
INTERVENTOR:	Wbeimar Garro Arias	

DETALLES REDES DE ACUEDUCTO
MUNICIPIO DE APARTADÓ
ANTIOQUIA

OPTIMIZACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN
DETALLES
MUNICIPIO DE APARTADÓ

N				LIBRETA DE PLANIMETRÍA: —	ESCALA: 1:500	FECHA: SEPTIEMBRE/2017	
				LIBRETA DE NIVELACIÓN: —	PROYECTO No.		PLANO: 8
				LIBRETA DE INVESTIGACIÓN DE REDES: —			
				PLANCHA BASE GEOGRÁFICA No.: —			
				CIRCUITO: —	APA_PD_01		DE: 9
No.	Fecha	Descripción	Aprobó	ZONA DE REGULACIÓN: —	NIVEL DE COMPLEJIDAD: —		REV: 1
ACTUALIZACIONES				CUENTA SANITARIA: —	ARCHIVO: REF. IMPULSION APARTADO		